

Подписанный акт
получен 04.03.19.

Акт

проверки исполнения мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры

Санкт-Петербург

«06» февраля 2019 г.

В соответствии с п. 5.2 распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 876-р методистами СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» Гагариновым Т.С. и Макеевой Д.С. совместно с инженером СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» Логиновым О.М. была проведена проверка мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполненных в объекте социальной инфраструктуры (далее – ОСИ): **Административно-учебный корпус Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального реабилитационного профессионального образовательного учреждения - техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» по адресу: Санкт-Петербург, линия 26-я, д. 9, а именно «обустройство пандуса на входной группе; установка поручней на наружной входной лестнице; ремонт ступеней наружной входной лестницы; устройство информационной таблички со звонком для МГН при входе в здание».**

При этом была проведена проверка соответствия нормативным требованиям параметров структурно-функциональных зон, в которых были выполнены мероприятия, а именно:

№ п/п	Наименование зоны ОСИ	Наименование параметра	Значение параметра		
			Фактическое	Нормативное	Основание
1	Наружные лестницы	1. Ширина проступей	0,35 м	0,35-0,4 м	п.4.1.12 СП 59.13330.2012
		2. Высота ступеней	0,15 м	0,12- 0,15 м	п.4.1.12 СП 59.13330.2012
		3. Ширина марша лестниц	5,2 м	не менее 1,35 м	п.4.1.12 СП 59.13330.2012
		4. Поручни вдоль обеих сторон на высоте	0,89 м	0,85-0,92 м	пп.4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012
		5. Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более	наличие	наличие	п.5.1.2 СП 59.13330.2012
		6. Высота разделительного поручня	0,89 м	0,85-0,92 м	п.5.2.15 СП 59.13330.2012
		7. Шероховатая поверхность ступеней	соответствие	соответствие	п.4.1.12 СП 59.13330.2012
		8. Выделение цветом или фактурой краевых ступеней	наличие	наличие	п.4.1.12 СП 59.13330.2012
		9. Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы	0,28 м	0,27-0,33 м	п.5.2.15 СП 59.13330.2012

		10. Диаметр округлого сечения поручня	0,05 м	0,04-0,06 м	п.5.2.16 СП 59.13330.2012
		11. Расстояние между поручнем и стеной	0,08 м	не менее 0,045 м	п.5.2.16 СП 59.13330.2012
2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1. Уклон пандуса	5%	не более 5% (1:20)	п.4.1.14 СП 59.13330.2012
		2. Ширина между поручнями	0,91 м	0,9- 1,0 м	п.4.1.14 СП 59.13330.2012
		3. Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте	0,89 м	0,85-0,92 м	п.4.1.15, рис. Д.9 СП 59.13330.2012
		4. Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте	0,7 м	0,7 м	п.4.1.15, рис. Д.9 СП 59.13330.2012
		5. Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	1,5 м	1,5 м	п.4.1.15 СП 59.13330.2012
		6. Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	1,5 м	1,5 м	п.4.1.15 СП 59.13330.2012
		7. Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	соответствие	п.4.1.16 СП 59.13330.2012
		8. Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности	соответствие	соответствие	п.4.1.16 СП 59.13330.2012
		9. Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса	0,3 м	0,27-0,33 м	п.5.2.15 СП 59.13330.2012

