

ПРОТОКОЛ № 2-9-
об административном правонарушении

«03» марта 2017 года 11 час. 10 мин.

г. Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 21/76, каб. 22
(место составления)

Я, государственный инспектор Василеостровского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Чернов Кирилл Юрьевич, руководствуясь статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (№ 195 – ФЗ от 30.12.2001 года), составил настоящий протокол по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 21/76, каб.22 в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя отчество: Уразов Владимир Давыдович
2. Дата и место рождения: 01.01.1952, Санкт-Петербург.
3. Адрес места регистрации: СПб., пр. Луначарского, д.82, корп.1, кв.287
4. Место работы, учебы: СПб ГБУ «ПРЦ»
5. Занимаемая должность, заработная плата: генеральный директор (20 000 рублей).
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации серия 4007 № 541730, Управление паспортно-визовой службы ГУВД г. СПб., и Л. О., 22.01.2003 года
7. Семейное положение:.
8. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное правонарушение и когда: ранее к административной ответственности за однородное правонарушение не привлекался

02.03.2017 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения ОНДПР Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 16 декабря 2016 года №2-9-666 на имущественном комплексе СПб ГБУ «ПРЦ», расположенного по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д.9, лит. А, Уразов Владимир Давыдович являясь заместителем директора и ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности на основании приказа №181 от 28.12.2015., допустил нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Между маршрутами и поручнями лестниц не предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм, лестничная клетка №2., (п. 1 ч. 2 ст. 1,п. 2 ч. 1 ст. 6,п. 11 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.14 СП 4.13130.2012);
2. Выход из лестничной клетки общественного здания на кровлю не предусмотрен через противопожарную дверь 2-го типа., (п. 1 ч. 2 ст. 1,п. 2 ч. 1 ст. 6,п. 2 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);
3. Коридор 4-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, (пом.№16 поэтажного плана объекта недвижимости), (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 2 ч. 1, ст.89, 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
4. Коридор 3-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, (пом.№16 поэтажного плана объекта недвижимости), (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 2 ч. 1, ст.89, 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
5. Коридор 2-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, (пом.№16 поэтажного плана объекта недвижимости), (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности» ст. 1 п.1 ч.2, ст.6 п. 2 ч. 1, ст.89, 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

6. Подвал используется для организации производственных участка, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, (п.23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390));

7. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется, (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8. Руководитель организации не произвел огнезащитную обработку, (кровли пристроенного помещения), (п.21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390));

9. Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, (Автоматической установки пожарной сигнализации), (п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Свидетели (при наличии):

1. _____

(фамилия, имя, отчество,

(подпись)

адрес места жительства)

свидетелей)

2. _____

Потерпевший (при наличии):

1. _____

(ф. и.о., адрес места жительства)

(подпись потерпевшего)

Подпись: 
К.Ю. Чернов

С протоколом ознакомлен(а) и права и обязанности, предусмотренные статьей (ями) 25.1 Кодекса РФ

об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

статья 51 Конституции Российской Федерации «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

рассмотрение дела об административном правонарушении состоится 07 марта 2017 года в 15 часов 00 минут в отделе надзорной деятельности и профилактической работы

Василеостровского района Санкт-Петербурга, по адресу: СПб, В.О., ул. Остоумова, д. 21/76,
каб. 22

«03» марта 2017 года

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

С протоколом ознакомлен, копию получил(а)

«03» марта 2017 года

(дата)

(подпись)